


1. "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
2. ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
3. ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
4. körzsinóros segélyhívó wc mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédtet kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (porta) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- 5a. WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- 5b. WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60\*30 cm)
6. felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
7. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 150 cm magasságban
8. Falra szerelt WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
9. speciális kiállítású padlón álló, elől tömör WC-csésze és folytonos ülőke, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
10. 60\*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó, 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
11. mosdókagyló mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
12. nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
13. szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279
14. falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7\*10,5\*10,2 cm)
15. meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25\*30\*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29\*28\*14 cm), alja 120 cm magasságban,
16. padlóösszefolyó (réseinek kiemelkedése max 10 mm legyen)
17. kontrasztos villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédtet kivitelben
18. lehajtható pelenkázó

- kapaszkodók: min. Ø30 mm
- kapaszkodóknak minden ponton 200 kg-ot ( 2 kN) el kell bírni
- kontrasztos, vizesen is csúszásmentes matt kerámia padlóburkolat R12
- lábazati sor és 1,10 magas csempesor eltérő kontrasztos színben

MJ: műszakilag egyenértékű termékek beépíthetők tervezővel történt egyeztetés után.

Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszaörs Községi Önkormányzat, 5362 Tiszaörs, Hősök tér 5.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.		 GORTKA ISTVÁN okleveles éptézmérnök E-09-0486	
<b>TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:</b> <b>AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET</b>			
TOP-3.2.1- 15-JN1-2016-00055 pályázat Balkay Pál Általános Iskola, 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7. HRSZ.: 135			
TERVR.: Akadálymentes wc alaprajzi kialakítása	M 1:50	DÁTUM: 2017.09.	T.SZ.: AKM-02.1